

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,  
लो०नि०वि०, कालसी

kalsi@rediffmail.com  
Tel:- 01360-275015

दिनांक: 12/09/2017

पत्र सं: 1249/15  
सेवा में,

डॉ० जी०सी० बडोनी,  
प्रधानाचार्य,  
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय  
जोकला, कालसी।

विषय:-  
सन्दर्भ:-  
महोदय,

विद्यालय परिक्षेत्र की सिक्योरिटी ऑडिट के सम्बन्ध में।  
आपका पत्रांक EAAV/MICC-3NC/384 /2017-18 दिनांक 22.08.2017

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 08.09.2017 को श्री बी०एन० गोदयाल सहायक अभियन्ता एवं श्री नावेद अन्सारी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। यह विद्यालय पूर्णतया frame structure पर निर्मित है। जिन-जिन कक्षों में 03.07.2017 को हुई दैवीय आपदा में मलबा भरा है वह पूर्णतया सुरक्षित है। मात्र खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिन्हें मरम्मत किया जाना है व 4½ इंच मोटी partition wall क्षतिग्रस्त हो गई है जिसे पुनः बनाया जाना होगा।

अतः उक्त भवन प्रथम दृष्टया उपयोग हेतु सुरक्षित प्रतीत होता है।

(इं० राजेश कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,

लो०नि०वि०, कालसी

4/9/17

12/9/17

12/9/17

